

ЕРКНМ № 34230061000204983572



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам Волгоградской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. Промышленная, дом 16, тел. (84468) 3-57-01, E-mail: ond045@34.mchs.gov.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 31**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новожизненская средняя школа»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**В соответствии с ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».**

(наименование органа ГПН)

**а также п. 11(4). Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 29.12.2022) "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".**

**с 09 час. 00 мин. «16» февраля 2023 г., по 10 час. 00 мин. «16» февраля 2023 г. проведен**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

**Профилактический визит проведен государственным инспектором Городищенского,**

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**Дубовского и Иловлинского районов по пожарному надзору — начальником отделения дознания ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области капитаном внутренней службы Григалашвили Д.Г. территории, здания и помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новожизненская средняя школа», по адресу: обл. Волгоградская, р-н Городищенский, п. Областной с/х опытной станции, ул. Дачная, 103**

**совместно с Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новожизненская средняя школа» Шестеренко Еленой Николаевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ неисполненного пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает ся только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Не обеспечено проведение ежегодных испытаний объектовой станции системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) при её эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем.	абз. 4 п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	До 07.08.23	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник отделения дознания ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области Григалашвили Д.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору))


«16» февраля 2023 г.



(подпись)

М.Л.П.

**Предписание для исполнения получил:**

  
(подпись)

«16» февраля 2023 г.



(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491598

Владелец Шестеренко Елена Николаевна

Действителен с 18.01.2023 по 18.01.2024