

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Волгоградской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

г. Волгоград

№ 36-10-24

пр-кт Ленина, 50 б

« 23 » апреля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора гигиены детей и подростков Товмсян Лаурой Андреевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новожизненская средняя школа», ОГРН: 1023405364421, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2002, ИНН: 3403300517, по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Областной сельскохозяйственной опытной станции, ул. Дачная, 103

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП.2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п. 2.8.9 — источники искусственного освещения (потолочные лампы) в неисправном состоянии в коридорах второго этажа школы;

- п. 2.7.4 — отсутствует обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

- п. 2.2.1 — территория образовательного учреждения не оборудована полностью наружным электрическим освещением (один осветительный прибор в нерабочем состоянии);

- п. 2.9.5 — недостаточный контроль за санитарным состоянием и содержанием образовательного учреждения, а именно: имеются повреждения цокольного этажа снаружи здания школы (осыпается отделочный материал).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об

особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- Привести в исправное состояние источники искусственного освещения (потолочные лампы) в коридорах второго этажа школы в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648.20. **в срок до 23.08.2024г.;**

- Обеспечить обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648.20. **в срок до 23.08.2024г.;**

- привести наружное электрическое освещение в соответствии с требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648.20. **в срок до 23.08.2024г.;**

- Устранить дефекты и повреждения цокольного этажа образовательного учреждения во исполнение п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 в срок до 23.08.2024г.;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новожизненская средняя школа», ОГРН: 1023405364421, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2002, ИНН: 3403300517

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: 400005, обл. Волгоградская, г. Волгоград, пр-кт им В.И.Ленина, д 50б, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «23» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт ОНГДиП
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Товмасын Л.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____

2024

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24438674701072522929639502507616754539611100013

Владелец Шестеренко Елена Николаевна

Действителен с 14.01.2024 по 13.01.2025