



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина пр., 50 б, г. Волгоград, 400005, Тел: (8442) 24-36-41, факс: (8442) 24-36-47

ПРЕДПИСАНИЕ № 1266-10-25
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«31» октября 2025 г.

г. Волгоград, пр-кт им.
В.И. Ленина, 50б
(место выдачи)

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Тов-
масын Лаурой Андреевной.

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

☐ контрольного (надзорного мероприятия) _____
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

☑ профилактического визита, ПМ 34250041000119698801

на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-ции»

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

уведомление № 655-10-25 от 15.10.2025

в отношении МБОУ «Новожизненская средняя школа», ОГРН: 1023405364421, Дата
присвоения ОГРН: 10.11.2002, ИНН: 3403300517, КПП: 340301001, ДИРЕКТОР: Ше-
стеренко Елена Николаевна, Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. Областной
с/х опытной станции, ул. Дачная, 103

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окон-
чания проведения вышеуказанного мероприятия,

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального за-
кона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений
обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ «Новожизненская средняя школа»

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	- имеются дефекты пола в кабинете истории (2.6), в кабинете начальных классов (2.9), что не допускает их влажную обработку и дезинфекцию, и является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	Привести отделку пола в кабинете истории (2.6), в кабинете начальных классов (2.9) в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	12.08.2026	Документация, фотоматериалы, пояснения

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 506 тел./факс 24-36-53 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или на адрес электронной почты: info@34.rospotrebnadzor.ru, или иным доступным способом

Предписание выдано:

Ведущий специалист -эксперт ОНГДиП		Товмасын Л.А.
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

(должность лица, получившего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)	(дата получения предписания)

Предписание направлено электронной почтой gor_sh.novozhizn@volganet.ru

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении _____

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402938

Владелец Шестеренко Елена Николаевна

Действителен с 26.01.2025 по 26.01.2026